



**ПАСПОРТ №1**

**доступности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Эрбекской средней общеобразовательной школы имени Оюна Каваевича Оолака**

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Эрбекская средняя общеобразовательная школа имени Оюна Каваевича Оолака

*(полное юридическое наименование объекта)*

Почтовый адрес, телефон, факс, e-mail 667911, 8(394)22-9-43-29 с. Эрбек, ул. Школьная 14, erbekschool@mail.ru

*(полное юридическое наименование объекта почтовый адрес, телефон, факс, e-mail)*

**2. Ведомственная принадлежность объекта**  
**муниципальное учреждение**

**3. Вид деятельности общее образование**

**4. Характеристика объекта отдельно стоящее здание, 1 этаж, 1951 года постройки**

*(отдельно стоящее здание (встроенное, пристроенное, этаж в здании)*

одноэтажное деревянное здание

*количество этажей, год постройки (капитального ремонта)*

**5. Объем предоставляемых услуг 301 детей – вместимость, в день – 301 детей**

*(количество обслуживаемых посетителей в день, вместимость и др.)*

- 6. Доступность услуги для категорий инвалидов**
- вариант «А» - полная доступность всех мест обслуживания;
  - вариант «Б» - локальная доступность входной группы, специально выделенного места обслуживания и пути движения к нему;
  - вариант «В» - обслуживание на дому сотрудниками без дополнительной платы;
  - вариант « - » - не обслуживаются

Категории инвалидов			
на кресле-коляске (К)	с поражением опорно-двигательного аппарата (О)	с поражением зрения (С)	с поражениями слуха (Г)
Б	В	В	А

**7. Доступность элементов общественного здания для различных категорий инвалидов**

*(Таблицу заполнять на каждый элемент парка. Доступные элементы отметить знаком «х»)*



к приказу № 80 от « 03 » ноября 2020г.



**АНКЕТА №1** \_\_\_\_\_

**обследования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
Эрбекская средняя общеобразовательная школа имени Оюна Кавааевича  
Оолака

*(полное юридическое наименование объекта)*

Почтовый адрес, телефон, факс, e-mail 667911, 8(394)22-9-43-29 с. Эрбек, ул. Школьная 14, erbekschool@mail.ru

Ведомственная принадлежность объекта муниципальное учреждение

Вид деятельности общее образование

*(социальное обслуживание, здравоохранение, образование, сервисное обслуживание культурно - досуговая деятельность, государственное (муниципальное) управление, организация временного проживания)*

Форма собственности объекта муниципальная собственность

*(государственная, муниципальная, ведомственная, частная и т.д.)*

Размещение объекта отдельно стоящее здание, 1 этаж, 1951 года постройки, пристройка школы 1971 года постройки брусья и бревна .

*(отдельно стоящее здание, количество этажей (встроенное; пристроенное; этаж в здании); год постройки (капитального ремонта), материал несущих конструкций)*

Объем предоставляемых услуг вместимость – 301, посетителей в день – 301.

*(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость и др.)*

**1. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА**

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, и, установленный для инвалидов, в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Вход на территорию:	К	<b>наличие</b>	имеется	
	Ширина прохода,	К, О, С	<b>не менее 90</b>	<b>105 см</b>	

1	2	3	4	5	6
	калитки, проема в ограждении				
	Знак доступности учреждения			нет	установить
	Автостоянка посетителей			имеется	реконструкция
	Расстояние до входа в здание	К, О	не более 50 м	45 м	
	Доля машино-мест для инвалидов	К, О	не менее 10%	10%	
	Размер места со специальным знаком	К	350x500см	350x500см	
	Путь к главному (специализированному) входу в здание: • ширина полосы движения: • указатели направления движения • декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию • места отдыха: через 200 м	К, О К, О, Г С О	180 см наличие наличие наличие	180см. Нет Нет	установить
	Открытая лестница: • высота подъема ступеней • ширина проступи • поручни на высоте • рельефная тактильная полоса перед маршем вверху и внизу (ширина) • контрастная окраска первой и последней ступени	О,С О,С С С	12см не менее 40см 90 см 80 см наличие наличие	12см. Нет Нет Нет нет	Установить Установить Установить установить
	Пандус: • высота подъема • уклон	К, О К К, О	1:10 0,8 м 1/12	15см. 0,18м 12см.	
	Поручни с двух сторон: • на высоте • на высоте	К О	70 см 95см	Нет Нет Нет	Установить Установить установить

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.

2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.

3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).

4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетизируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

## 2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	<b>Крыльцо или входная площадка</b>			Крыльца нет	отсутствует
	Высота площадки			-	
	Габариты площадки: * ширина * глубина	К	<b>не менее 220х220 см</b>	239х326 см	
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	К, О, С	<b>имеется</b>	нет	установить
	Нескользящее покрытие	К, О, С	<b>имеется</b>	имеется	
	Навес	К, О, С	<b>имеется</b>	имеется	
	<b>Лестница наружная</b>				отсутствует
	Нескользящее покрытие	О, С, Г	<b>наличие</b>	<b>имеется</b>	
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина)	С	<b>60 см</b>	нет	установить

1	2	3	4	5	6
	Контрастная окраска первой и последней ступеней	С	<b>наличие</b>	<b>нет</b>	Установить
	Поручни с двух сторон: • на высоте • горизонтальные завершения поручня вверху и внизу с нетравмирующим окончанием (закруглением)	О С О С	<b>наличие</b> <b>95 см</b> <b>65 см</b>	<b>нет</b>	Установить
	<b>Пандус наружный</b>				Не требуется
	Ширина марша	К	<b>не менее</b> <b>100 см</b>	<b>100 см</b>	
	Уклон	К	<b>И/И 1/12</b>	<b>И/И 1/2</b>	
	Высота одного подъема	К	<b>не более</b> <b>80 см</b>		
	Разворотные площадки: • внизу • промежуточная с поворотом направления движения	К	<b>не менее</b> <b>150x150 см</b> <b>не менее</b> <b>150x150 см</b>		
	Поручни с двух сторон: • на высоте • на высоте • горизонтальные завершения вверху и внизу, с нетравмирующим окончанием	К О К, О	<b>70 см</b> <b>85-90 см</b> <b>не менее</b> <b>30 см</b>		
	Нескользящее покрытие	К, О			
	Наружный подъемник: вертикальный (В), наклонный (Н)	К, О			
1	<b>Тамбур</b>				
	Габариты тамбура: глубина x ширина	К	<b>не менее</b> <b>220x180 см</b>	<b>390x244 см</b>	реконструкция
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А): • ширина проема в свету	К	<b>не менее</b> <b>220x180 см</b>	<b>160 см 1,5 см</b>	Реконструкция

1	2	3	4	5	6
	• высота порога наружного, внутреннего	К			

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.

2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.

3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).

4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетизируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкет.

**3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ на объекте (для доступа в зону оказания услуги)**

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
<b>Коридоры/холлы</b>					
8	Ширина полосы движения при открытых дверях	К	<b>не менее 120 см</b>	<b>311 и 150 см</b>	
10	Разворотные площадки	К	<b>не менее 150x150 см</b>	<b>232x515см, 150x150см.</b>	

1	2	3	4	5	6
11	Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м): • для лиц с нарушениями ОДА(О) (расстояние от сидения до полосы движения не менее 60 см) • для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см	К, О, С, Г  О, К	<b>не менее 1 ед. на этаж</b>  <b>не менее 1 ед. на этаж</b>		создать
	Навесное оборудование в зоне движения, выступ	С	<b>не более 10 см</b>	нет	
<b>Лестница №1 (в зоне оказания услуги) нет</b>					
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем, вверху и внизу (ширина)	С	<b>60 см</b>		
	Контрастная окраска крайних ступеней	С			
	Поручни с двух сторон: -на высоте - горизонтальные завершения вверху и внизу с не травмирующим окончанием	О, С  О, С  О, С	<b>Имеется 85-90 см</b>  <b>65см</b>		
<b>Лестница № 2</b>					
<b>Лифт пассажирский к зоне оказания услуги- не имеется</b>					
	Кабина: •габариты (глубина х ширина) •ширина дверного проема • поручни	К  К  О	<b>140x110 см</b>  <b>80 см</b>		

1	2	3	4	5	6
	Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	С			
	Знак	К, С			
<b>Пандус внутренний к лестнице</b>					
	Ширина марша	К	<b>не менее 100 см</b>		
	Уклон	К	<b>И/1 - 1/12</b>		
	Разворотные	К	<b>не</b>		
	Поручни с двух сторон: • поручни на высоте • горизонтальные завершения вверху и внизу с не-травмирующим окончанием	К, О К О, К, С	<b>наличие 70 см 85-90 см не менее 30 см</b>		
	Пандус переносной	К	<b>наличие</b>		
	Подъемник для инвалидов		<b>наличие</b>		
	Вертикальный (В), наклонный (Н), мобильный (М)	К, О	<b>Наличие</b>		
	Эскалатор, траволатор	О	<b>наличие</b>		

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.

2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.

3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).

4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

**4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от вида деятельности)**

№ Помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка,
1	2	3	4	5	6
	<b>Обслуживание через</b>				
	Высота рабочей поверхности	К	<b>80-110 см</b>		
	Габариты зоны	К	<b>не менее</b>		
	Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков				
	<b>Обслуживание в кабинете №</b>				
	Ширина проема двери в свету	К, О	<b>не менее 90 см</b>		
	Габариты зоны сидения, глубина	О	<b>не менее 120 см</b>		
	Зона для кресла-коляски	К	<b>не менее 150x150 см</b>		создание
	Стол с высотой рабочей поверхности	К, О	<b>60-80 см</b>		Установка
	Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов				
	<b>Обслуживание с перемещением по</b>				
	Ширина полосы движения	К, О	<b>не менее 120 см</b>		
	Высота оборудования	К	<b>80-110 см</b>		
	Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов				
	<b>Кабина индивидуального обслуживания №</b>				
	Ширина x глубина	К	<b>не менее 160x180 см</b>	-	
	Место для сидения	О	<b>наличие</b>	-	
	Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	О	<b>наличие</b>	-	
	Вкладка при необходимости описания нескольких кабин				

1	2	3	4	5	6
	Зал (зрительный, читальный, ожидания и пр.) <b>МУЗЫКАЛЬНЫЙ</b>	К, О			организовать
	Доля мест для колясочников	К	<b>не менее 2%</b>		
	Ширина прохода к месту для колясочника	К	<b>не менее 120 см</b>		
	Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)	Г	<b>не менее 1 шт.</b>	3	
Вкладка при необходимости описания нескольких залов					

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.

2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.

3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).

4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетизируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

### 5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№ Помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена
1	2	3	4	5	6
20	<b>Санузел</b>				
	Знак доступности помещения	КО	<b>наличие</b>	нет	установка
	Ширина дверного проема	К	<b>не менее 90 см</b>	90см.	
	Тактильная направляющая	С	<b>30 см</b>		установка

1	2	3	4	5	6
	полоса к кабине, ощущаемая ногой или тростью (ширина)				
	Раковина: •зона у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина x ширина) •высота раковины •опорный поручень	К  К О	<b>не менее 130 85 см</b>  <b>75-85 см</b> <b>наличие</b>		реконструкция
	Кабины: •количество кабин •ширина дверного проема •габариты (минимальные глубина ширина) •опорные поручни •зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина) •крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	К, О К  К  К, О К  О	<b>не менее 1</b> <b>не менее 90 см</b> <b>не менее 180x165 см</b>  <b>наличие</b> <b>не менее 80x120 см</b>  <b>наличие</b>		реконструкция
	Знак доступности кабины	К, О	<b>наличие</b>	нет	установка
	Тактильная направляющая полоса к писсуару, ощущаемая ногой или тростью (для мужского туалета)	С	<b>30 см</b>	нет	Установка
Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат (мужские - 2%, женские - 5% от общего числа кабин)					

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.

2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.

3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).

4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ на которые наносятся номера анкетируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

**5. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ  
на объекте**

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	С	<b>наличие</b>	нет	установка
	Надписи: •размещение на высоте •высота прописных букв •освещенность	К, С, Г С С	<b>наличие не более 160 см не менее 7,5 см наличие</b>	нет	установка
	Указатели, пиктограммы: размещение на высоте высота прописных букв освещенность	С К, С С С	<b>наличие не более 200 см не менее 7,5 см наличие</b>	нет	установка
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги: •высота размещения •маркировка кабинетов приема со стороны ручки	С С С	<b>наличие  60-110 см наличие</b>	нет	установка
	•на кнопках управления лифта •на поручнях лестниц •на кабинах санитарно-бытовых помещений	С С С	<b>наличие  наличие наличие</b>		
	Текстофоны (текстовые телефоны)	Г	<b>не менее одной шт.</b>	нет	установка

1	2	3	4	5	6
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	С, Г	не менее одной шт.	нет	Установка
	Таксофон: с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ) или на высоте 80 см (В)	К	наличие	нет	установка
	Речевые информаторы и маяки	С	наличие	нет	установка
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м <sup>2</sup>	С	наличие	нет	установка
	Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г, С	наличие	нет	установка
	Малогобаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	К, О, С, Г	наличие	нет	установка

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.

2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.

3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).

4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетизируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

## 7. ВЫВОДЫ

В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие основные мероприятия:

на территории объекта – Установить знак доступности учреждения. Реконструировать прилегающую территорию для автостоянки посетителей, определить при строительстве долю машино-мест для инвалидов категории (К, О), установить места со специальным знаком, установить указатели направления движения, установить декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию

на входной группе \_\_\_\_\_ - установить навес, наружный пандус

на путях передвижения \_\_\_\_\_ - Для обеспечения ширины полосы движения при открытых дверях кабинетов выполнить ремонт дверей сделав открывание внутрь кабинета. Создать места отдыха и ожидания для инвалидов всех категорий в зоне оказания услуги \_\_\_\_\_ - Выполнить ремонт дверных проемов, увеличив ширину проема в свету до 90 см. Создать зону для кресла-коляски. Установить стол с высотой рабочей поверхности 60-80 см. В зрительном зале организовать не менее 2% мест для инвалидов-колясочников. Приобрести и установить не менее 1 места для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата).

в санитарных помещениях - Установить знак доступности помещения. Выполнить реконструкцию дверных проемов, увеличив ширину проемов в свету до 90 см. Для инвалидов с нарушением зрения установить тактильную направляющую полосу к кабине, осязаемая ногой или тростью, шириной 30 см. Выполнить реконструкцию кабины. Установить знак доступности кабины. Для инвалидов с нарушением зрения установить тактильную направляющую полосу к писсуару, осязаемую ногой или тростью, шириной 30 см (для мужского туалета).

по средствам информации и коммуникации на объекте \_\_\_\_\_ - Установить средства коммуникации в соответствии с нормативом, приобрести текстофоны, таксофон, установить световые текстовые табло, установить малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы.


Председатель комиссии по обследованию объекта:

Директор школы \_\_\_\_\_  /Ховалыг Б.Л.

Члены комиссии:

Председатель профсоюза \_\_\_\_\_  /Сенги Л.В.

Руководитель ОБЖ \_\_\_\_\_  /Сундуй В.Д.

Зам. дир по АХЧ \_\_\_\_\_  /Седип-оол С.О.